

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nazwa producenta:

VENTILATION SYSTEMS PrJSC

Adres producenta:

ul. Michaiła Kociubińskiego 1, Kijów, 01030, Ukraina

niniejszym oświadczam, że produkt wyszczególniony poniżej :

Nazwa produktu: **NAGRZEWNICA**

Model: **NK xxx-y-p U**

, gdzie

NK: seria

'xxx': średnica przyłączonego kanału powietrznego, [mm]: 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315;

'y': Moc nagrzewnicy [kW]: 0,6; 0,8; 1,2; 1,6; 1,7; 2,0; 1,8; 2,4; 3,0; 3,4; 3,6; 5,1; 6,0; 9,0;

'p': Fazowość: 1 – jednofazowa, 3 – trójfazowa

'U': integrowane sterowanie temperaturą

Oznakowanie: **VENTS**

Oznakowanie CE nadano: **2014**

jest zgodny z następującymi specyfikacjami produktu :

EN 60335-1:2012+A11:2014,

EN 60335-2-30:2003+A1:2004,

EN 62233:2008,

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,

EN 61000-3-3:2008,

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Informacje uzupełniające:

Niniejszym oświadczamy, że produkt jest zgodny z wymaganiami w zakresie zabezpieczeń określonymi w Dyrektywie Kompatybilności Elektromagnetycznej Rady 2014/30/EU, Dyrektywie Niskonapięciowej 2014/35/EU oraz Dyrektywie o oznakowaniu CE 93/68/EEC, które dotyczą zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do kompatybilności elektromagnetycznej,

Niniejsze świadectwo wydano po zbadaniu próbek produktu wyszczególnionego powyżej. Ocena zgodności produktu z wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadzono w oparciu o wymienione normy.



Data: 2016.08.01 Alexey Savchenko

Ekspert ds. certyfikacji produktów

Za zgodność z oryginałem

Marek Łojewski

Prezes Zarządu

Vents Group Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Marek Łojewski

VENTS GROUP Sp. z o.o.

Centrala:

61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 390 tel. +48 61 832 45 30 , fax: +48 61 830 59 43 biuro@vents-group.pl

Oddział w Żorach

44-240 Żory, ul. Sosnowa 23, tel. +48 32 42 12 002 fax: +48 32 422 65 20 biuro.zory@vents-group.pl

www.vents-group.pl